ФАНКОЙЛ
Напольный
серия **SPM-SL**

SHIVAKI



Для стеклянных

Модель		Единица измерения	SHV-025V-CQ SHV-025V-CO	SHV-040V-CQ SHV-040V-CO	SHV-060V-CQ SHV-060V-CO	SHV-080V-CQ SHV-080V-CO	SHV-100V-CQ SHV-100V-CO
Теплопроизводительность		кВт	2.1	3.9	5.5	6.2	8.1
**Теплопроизводительность		кВт	1.2	2.3	3.3	3.8	4.9
Холодопроизводительность		кВт	0.9	1.8	2.5	3.4	4.3
Объёмный расход воды		м³/ч	160	310	430	520	750
Сопротивление воды		кПа	12	16	35	37	50
Уровень шума	Высокий	дБ (А)	40	44	46	47	48
	Низкий	дБ (А)	24	27	28	29	30
Источник питания		В~/Гц/Ф	220-240В/3/50Гц				
Электропитание		Вт	13	18	22	24	28
Диаметр соединительной трубы		мм	3/4 (19)				
Диаметр дренажной трубы		мм	16				
Габаритные размеры Д/Ш/В		мм	700/130/670	900/130/670	1100/130/670	1300/130/670	1500/130/670
Габаритные размеры с упаковкой Д/Ш/В		мм	740/180/730	940/180/730	1140/180/730	1340/180/730	1540/180/730

Для металлических

Модель		Единица измерения	SHV-025V-C-O	SHV-040V-O	SHV-060V-O	SHV-080V-O	SHV-100V-O
Теплопроизводительность		Вт	2.1	3.9	5.5	6.2	8.1
**Теплопроизводительность		Вт	1.25	2.3	3.3	3.8	4.9
Холодопроизводительность		Вт	900	1.8	2.5	3.4	4.38
Объёмный расход воды		м³/ч	160	310	430	520	690
Сопротивление воды		кПа	12	15	18	24	36
Уровень шума	Высокий	дБ (А)	40	44	46	47	48
	Низкий	дБ (А)	24	27	28	29	30
Источник питания		В~/Гц/Ф	220-240V~/50Гц				
Электропитание		Вт	13	18	22	24	28
Диаметр соединительной трубы		мм	3/4 (19)				
Диаметр дренажной трубы		мм	16				
Габаритные размеры Д/Ш/В		мм	700/130/670	900/130/670	1100/130/670	1300/130/670	1500/130/670
Габаритные размеры с упаковкой Д/Ш/В		мм	740/180/730	940/180/730	1140/180/730	1340/180/730	1540/180/730

Примечания:

Нагрев: температура окружающей среды (DB/WB): 20 °C /-, температура воды (вход/выход): 70 °C / -, расход воды одинаковый
**Нагрев: температура окружающей среды (DB/WB): 20 °C /-, температура воды (вход/выход): 50 °C / -, расход воды одинаковый
Охлаждение: температура окружающей среды (DB/WB): 27 °C / 19 °C, температура воды (вход/выход) 7 °C / 12 °C

Номинальные условия для режима охлаждения: температура в помещении CDB +27°C, по влажному термометру CWB +19°C; температура входящей воды +7°C, температура выходящей воды +12°C;